

EU type examination certificate

EU-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085CQ0238

Product Identification No.
Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426) <i>EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426)</i>
Distributor <i>Vertreiber</i>	Milton Megatherm A/S Formervangen 14-16, DK-2600 Glostrup
Product Category <i>Produktart</i>	Boilers with flue systems: Condensing combi water heater (3204)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	condensing combi water heater optional also as water heater for central heating
Model <i>Modell</i>	Milton TopLine...II
Countries of Destination <i>Bestimmungsländer</i>	DK, SE
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	supplement test: B 18/05/2693 from 18.05.2018 (DBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 15502-1 (01.10.2015) DIN EN 15502-2-1 (01.09.2017) DIN EN 13203-1 (01.12.2015)

Date of Expiry / File No. 11.04.2028 / 18-0387-GER
Ablaufdatum / AZ

25.05.2018 Rie C-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EU Regulation

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.

DVGW CERT GmbH
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Elektrical Data 230 V AC, 50 Hz
Elektrische Daten

Appliance Categories <i>Geräte kategorien</i>	Supply Pressures <i>Versorgungsdrücke</i>	Countries of Destination <i>Bestimmungsländer</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
II2H3B/P	20, 30 mbar	DK, SE	

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
Milton TopLine 35 II	nominal heat output: 5,0...33,1 kW heat input (Hi): 5,2...33,8 kW	
Milton TopLine 42 II	nominal heat output: 5,3...39,9 kW heat input (Hi): 5,5...41,0 kW	

Hints of Utilization /Remarks
Verwendungshinweise / Bemerkungen

flue types B23, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x) and C93(x): according to installation manual "Milton TopLine" 6 720 883 969